令和元年度　　初倉南部水質検査結果(初倉南部井水系)

初倉南部	単位	基準値												
検査項目	年/月/日		H31.4.4	R1.5.9	R1.6.13	R1.7.11	R1.8.8	R1.9.5	R1.10.10	R1.11.7	R1.12.5	R2.1.9	R2.2.18	R2.3.5
気温	℃		15.4	22.3	25.6	23.6	33.1	30.1	26.3	20.6	9.8	13.7	8.3	11.6
水温	℃		14.8	17.7	19.7	20.5	23.1	23.3	22.5	19.5	16.7	14.9	13.8	14.3
残留塩素	mg／l		0.24	0.26	0.28	0.25	0.28	0.28	0.25	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27
一般細菌	個／ml	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦0.003					<0.0003							
水銀及びその化合物	mg／l	≦0.0005					<0.00005							
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
鉛及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
ﾋ素及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
六価ｸﾛﾑ化合物	mg／l	≦0.05					<0.005							
亜硝酸態窒素	mg／l	≦0.04					<0.004							
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ	mg／l	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／l	≦10					0.6							
ﾌｯ素及びその化合物	mg／l	≦0.8					0.06							
ﾎｳ素及びその化合物	mg／l	≦1.0					<0.1							
四塩化炭素	mg／l	≦0.002					<0.0002							
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／l	≦0.05					<0.005							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.04					<0.004							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.02					<0.002							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.01					<0.0005							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.01					<0.001							
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l	≦0.01					<0.001							
塩素酸	mg／l	≦0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
ｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg／l	≦0.06		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
臭素酸	mg／l	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg／l	≦0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg／l	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg／l	≦1.0					<0.01							
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦0.2					<0.02							
鉄及びその化合物	mg／l	≦0.3					<0.03							
銅及びその化合物	mg／l	≦1.0					<0.02							
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦200					7.9							
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg／l	≦0.05					<0.005							
塩化物ｲｵﾝ	mg／l	≦200	4.0	4.2	4.7	4.7	4.6	4.1	3.9	3.8	4.1	4.0	3.8	3.7
硬度	mg／l	≦300					63							
蒸発残留物	mg／l	≦500					110							
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg／l	≦0.2					<0.02							
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg／l	≦0.00001					<0.000001							
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg／l	≦0.00001					<0.000001							
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg／l	≦0.02					<0.002							
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／l	≦0.005					<0.0005							
有機物	mg／l	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
PH値		5.8≦8.6	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	≦5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	≦2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1