

令和2年度 神座地区水質検査結果

区分	神座地区		検査結果												
	検査項目	単位	基準値	R2.4.14	R2.5.14	R2.6.10	R2.7.27	R2.8.20	R2.9.10	R2.10.20	R2.11.5	R2.12.10	R3.1.13	R3.2.3	R3.3.4
分類	気温	℃		20.0	26.5	24.4	26.4	37.4	30.9	21.0	18.8	16.7	11.7	9.4	15.9
	水温	℃		15.9	22.7	27.2	26.8	30.4	29.7	20.4	17.9	14.5	9.7	11.7	13.9
健康に 関連する 項目	残留塩素	mg/l		0.31	0.35	0.29	0.30	0.36	0.28	0.30	0.33	0.33	0.35	0.30	0.31
	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
細菌	大腸菌		検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003					<0.0003							
重金属	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005					<0.00005							
	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01					<0.001							
	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.002							
	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01					<0.001							
	六価クロム化合物	mg/l	≦0.02					<0.001							
	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04					<0.004							
無機物	アン化物イオン	mg/l	≦0.01		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/l	≦10					1.3							
	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8					0.07							
	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0					<0.1							
有機化学物質	四塩化炭素	mg/l	≦0.002					<0.0002							
	1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.05					<0.005							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04					<0.004							
	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02					<0.002							
	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01					<0.0005							
	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01					<0.001							
	ベンゼン	mg/l	≦0.01					<0.001							
	塩素酸	mg/l	≦0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロホルム	mg/l	≦0.06		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
消毒副生成物	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	臭素酸	mg/l	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	ブロモホルム	mg/l	≦0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
水利用上の 障害に 関連する 項目	色							<0.01							
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2					0.03							
	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3					<0.03							
	銅及びその化合物	mg/l	≦1.0					<0.02							
	味							6.5							
	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05					<0.005							
	塩化物イオン	mg/l	≦200	4.8	4.7	3.9	3.6	3.1	3.3	3.9	3.5	5.2	6.7	6.3	6.4
	硬度	mg/l	≦300					56							
	蒸発残留物	mg/l	≦500					110							
	泡							<0.02							
臭	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2					<0.02							
	ジエオキシ	mg/l	≦0.00001					<0.000001							
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001					<0.000001							
	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02					<0.002							
臭	フェノール類	mg/l	≦0.005					<0.0005							
	有機物	mg/l	≦0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基礎的 性状	PH値		5.8≦8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	≦5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	≦2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1	<0.1	