令和3年度　　抜里地区水質検査結果

区分	分類	抜里地区	単位	基準値												
		検査項目	年/月/日		R3.4.14	R3.5.12	R3.6.9	R3.7.14	R3.8.18	R3.9.10	R3.10.13	R3.11.17	R3.12.8	R4.1.12	R4.2.16	R4.3.9
		気温	℃		19.0	21.0	32.0	25.0	23.0	25.0	20.0	12.0	10.0	3.0	6.0	4.0
		水温	℃		16.0	22.0	25.0	25.0	25.0	26.0	25.0	13.0	11.0	6.0	8.0	9.0
		残留塩素	mg／l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20
健康に関連する項目	細菌	一般細菌	個／ml	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌		検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
	重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦0.003					<0.0003							
		水銀及びその化合物	mg／l	≦0.0005					<0.00005							
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
		鉛及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
		ヒ素及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg／l	≦0.02					<0.001							
	無機物	亜硝酸態窒素	mg／l	≦0.04					<0.004							
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ	mg／l	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／l	≦10		2.7			4.5			2.0			0.8	
		フッ素及びその化合物	mg／l	≦0.8					<0.05							
		ホウ素及びその化合物	mg／l	≦1.0					0.1							
	有機化学物質	四塩化炭素	mg／l	≦0.002					<0.0002							
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／l	≦0.05					<0.005							
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.04					<0.004							
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.02					<0.002							
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.01					<0.0005							
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.01					<0.001							
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l	≦0.01					<0.001							
	消毒副生成物	塩素酸	mg／l	≦0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
		ｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg／l	≦0.06		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
		臭素酸	mg／l	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg／l	≦0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg／l	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
水利用上の障害に関連する項目	色	亜鉛及びその化合物	mg／l	≦1.0					<0.01							
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦0.2					<0.02							
		鉄及びその化合物	mg／l	≦0.3					<0.03							
		銅及びその化合物	mg／l	≦1.0					<0.02							
	味	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦200					17							
	色	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg／l	≦0.05					<0.005							
	味	塩化物ｲｵﾝ	mg／l	≦200	49	22	26	24	21	19	19	40	39	46	51	57
		硬度	mg／l	≦300					65							
		蒸発残留物	mg／l	≦500					180							
	泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg／l	≦0.2					<0.02							
	臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg／l	≦0.00001					<0.000001							
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg／l	≦0.00001					<0.000001							
	泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg／l	≦0.02					<0.002							
	臭	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／l	≦0.005					<0.0005							
	味	有機物	mg／l	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	基礎的性状	PH値		5.8≦8.6	7.1	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.8	7.1	6.8	7.1	6.7	6.7
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	度	≦5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		濁度	度	≦2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1